



कार्यालय अग्निशमन अधिकारी

परतापुर मेरठ।

पत्रांक:-एफएसओ/एजु0-02/कियाशीलता  
सेवा मे,

दिनांक:-14.02.2022

स्वामी/प्रबन्धक,

शान्ति पब्लिक स्कूल,

बुराली बागपत रोड मेरठ।

विषय:-मैसर्स शान्ति पब्लिक स्कूल, कुराली बागपत रोड मेरठ में अधिष्ठापित अग्निशामक उपकरणों की अग्निशामक उपकरणों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या:-SP/2022/1077 दिनांक: 24.01.2022

उपरोक्त सदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 24.01.2022 के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या: 1120(1)/आठ, दिनांक: 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 80/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा कैंट जनपद मेरठ में चालान संख्या: 500999 दिनांक: 13.02.2022 द्वारा जमा कराया गया। रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०स०	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या
1.	ए0बी0सी0 स्टोर्ड प्रैसर	05 किग्रा0	07 कार्यशील
2.	सीओटू टाईप	4.5 कि०ग्रा0	01 कार्यशील

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी, अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है, शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार वांछनीय होंगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। उपरोक्तानुसार पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा अतः प्रतिष्ठान में अधिष्ठापित अग्निशामक उपकरणों की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष तक के लिए निर्गत किया जाता है, इसे भवन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा।

26/02/2022

अग्निशमन अधिकारी

परतापुर मेरठ।

अग्निशमन अधिकारी,